Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

Р Е Ш Е Н И Е

№ АС РД-15-.2.

гр. Шумен, ….05:..05.2025 г.

В деловодната система на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД (АВиК Шумен) е депозирано заявление до Председателя на АВиК Шумен за достъп до обществена информация с вх. № 93-00-9 от 23.04.2025 г. от Хр Милкова, гр. Шумен, ул. „ “ № , от името на „Шумен онлайн“ ЕООД, ЕИК 204848278, тел. с електронен адрес с @shumenonline.bg, в което, в качеството си на представляващ дружеството, е конкретизирала информацията, която желае да получи, а именно отговори на 12 въпроса, свързани с водоемите на град Шумен и състоянието на вътрешно градската мрежа.

Заявителят желае да получи исканата информация под формата на копие, предоставено по електронен път или на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в Асоциация по ВиК Шумен, от фактическа и правна страна установих следното:

Заявление с вх. № 93-00-9 от 23.04.2025 г. е депозирано по общия административен ред и с изключение на т. 5 съдържа всички изискуеми реквизити на чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация. С оглед обстоятелството, че формулираните в заявлението въпроси касаят обществена информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти (чл. 2 от ЗДОИ), същата може да се предостави на заявителя от задължен субект по реда на ЗДОИ. В този смисъл е изискана информация от компетентния орган – управителя на „ВиК-Шумен“ ООД, дружеството експлоатиращо съоръженията, обект на заявлението за достъп до обществена информация. С писмо вх. № 93-00-1/30.04.2025г. е предоставена информация от „ВиК-Шумен“ ООД, представляваща отговори на поставените въпроси.

Производството е по Глава трета от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Заявлението е отправено от субект по чл. 4, ал. 3 от ЗДОИ и съдържа всички задължителни реквизити, посочени в чл. 25, ал. 1 от същия закон.

Предвид изложеното и на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, във връзка с чл. 16, т. 11, от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

РЕШИХ:

1. Да се предостави на заявителя Хр Милкова пълен достъп до поисканата обществена информация със заявление с вх. № 93-00-9 от 23.04.2025 г.

2. Да се предостави на заявителя изготвената справка (приложение № 1 към настоящото решение), представляваща отговори на всички поставени въпроси.

3. Заявителят не следва да заплаща разходи по предоставяне на информацията и не се подписва протокол за предоставянето на информацията. Достъп на място до образуваната административна преписка вх. № 93-00-9 от 23.04.2025 г. е осигурен за заявителя в деловодството на АВиК Шумен в срок от 30 дни от датата на получаване на настоящото решение.

В изпълнение на чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ решението, ведно с приложената справка да се връчи на заявителя чрез изпращане на посочения в заявлението електронен адрес c @shumenonline.bg.

Решението да се публикува незабавно на интернет страницата на АВиК Шумен.

Решението може да се обжалва пред Административен съд Шумен в 14-дневен срок от получаването му.

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК ШУМЕН

КАТЯ ИВАНОВА

Председател на Асоциация по В и К
на обособената територия,
обслужвана от „В и К – Шумен" ООД

Административен адрес на асоциацията:
9700 Шумен, бул."Славянски" № 30
тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562
www.oblastshumen.government.bg

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПРАВКА

към Решение № АС-РД-15 -2.от 05 май 2025 година по заявление вх. № 93-00-9 от 23.04.2025г.

1. **Колко са на брой водоемите в град Шумен?**

Отговор: Водоснабдяването на гр. Шумен се осъществява чрез 4 /четири/ броя напорни резервоара.

2. **Къде в града се намират?**

Отговор: Основният резервоар 13 000м3 се намира в кв. Дивдядово. От него се осигурява вода за целия град: гравитачно за ниска зона и чрез помпени станции за средна, висока и най-висока зони. Напорният резервоар за средна зона е 3000м3 и е разположен в района на ПС“V-ти подем“, от която се подава водата до напорен резервоар 2х1500м3 за висока зона - той е разположен в северния склон на Шуменско плато над централната част на града. За най-висока зона е напорен резервоар 960м3, разположен в източния склон на Шуменско плато над квартал “Боян Българанов“.

3. **На какъв период от време водоемите се почистват?**

Отговор: Предвидено е този вид мероприятия да се извършват един път годишно или при обусловена причинно -следствена връзка.

4. **Кога е било последното им почистване?**

Отговор: Последното промиване на водоеми, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация- Шумен “ е било през календарната 2024г.

5. **Кога е следващата дата за профилактично почистване?**

Отговор: Съгласно Заповед № 63 от 09.04.2025г. на Управителя на ВиК -Шумен, тази процедура трябва да се извърши до 14 май 2025г.

6. **Каква е технологията на чистенето на водоемите и колко време е необходимо за почистването на един водоем?**

Отговор: Водоемите се почистват механично и/или химически, посредством дезинфекциращ хлор-съдържащ агент и в зависимост от обема и конструкцията им това може да отнеме до няколко астрономически часа.

7. **Работи ли озонаторната в град Велики Преслав?**

Отговор: Към настоящият момент Микрофилтрационната озонаторна станция (МФОС), която е въведена в експлоатация през 1985г., функционира и осигурява пречистване на питейни води за нуждите на град Велики Преслав.

8. **Каква е дължината на вътрешно градската ВиК мрежа?**

Отговор: Само за град Шумен вътрешната ВиК инфраструктура е с приблизителна

Административен адрес на асоциацията:
9700 Шумен, бул.“Славянски“ № 30
тел.: +354 866 850, email: avik@oblastshumen.government.bg
www.oblastshumen.government.bg

дължина 200 км!

9. На какъв период от време се промива вътрешно градската мрежа?

Отговор: Водопроводната мрежа на град Шумен е зонирана в ниска, средна, висока и най-висока зона с възможност за преустановяване водоподаването през една или повече от тях, без това да се отразява на останалите.

Промиването на водопровод, участък от водопровод или няколко взаимосвързани водопроводи се извършва след всяко финализиране на ремонтни дейности, при отстраняване на възникнала авария или при констатирано несъответствие на показателите за качество с нормативната уреда при предоставяне на води за питейно-битови нужди на потребителите ни.

10. Кога е било последното промиване на вътрешно градската мрежа?

Отговор: С оглед по-горе изложеното - според локацията на последно възникналата авария.

11. Кога е следващата дата за профилактично почистване на вътрешно градската мрежа?

Отговор: При възникване на обективна необходимост.

12. Каква е технологията на чистенето на вътрешно градската мрежа и колко време е необходимо за почистването и?

Отговор: При констатирано несъответствие по определен качествен показател се пристъпва към отваряне на пожарните хидранти в засегнатия участък до пълно източване на компрометираните водни количества. Времетраенето зависи от техническите характеристики на водопроводната мрежа. Процедурата завършва с пробовземане и констатиране на отстранено несъответствие по качествените показатели, посредством лабораторен анализ.