"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН"
ООД

(П) съгл. ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:.....
/.....

Председател на АВиК на
Обособена територия, обслужвана
От „ ВиК – Шумен" ООД гр. Шумен

П Л А Н

за
собствен мониторинг
на ПСОВ гр. Велики Преслав

ФЕВРУАРИ 2017 г.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН"
ООД

(П) съгл. ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:.....
/инж. Св. Дамянов/

(П) съгл. ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:.....
/инж. Д. Маринова/

(П) съгл. ЗЗЛД

ПРЕДСТАВИЛ:.....
/инж. Р. Митев/

"ВиК Шумен" ООД

П Л А Н

за
собствен мониторинг
на ПСОВ гр. Велики Преслав

ОКТОМВРИ 2016 год.

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

О Б Щ А Ч А С Т

Планът за собствен мониторинг на ПСОВ – гр. Шумен е изготвен на основанията на :

- **Закона за опазване на околната среда;**
- **Закона за водите;**
- **Наредба №6 от 28.11. 2000г. на МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ;**
- **Наредба 7 от 14.11. 2000г. на МОСВ, МРРБ и МЗ;**
- **Наредба № 1 от 11 април 2011 год - мониторинг на водите на МОСВ;**
- **Наредба № 2 – от 08.06.2011 год. – за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.**

Планът за собствен мониторинг е съставен и поради необходимоста от осъществяване на непрекъснат контрол върху качеството на постъпващите и пречистените отладъчни води, с цел оптимално и ефективно управление на ПСОВ.

Собственият мониторинг има за цел, оценка на количествените и качествените характеристики на:

1. Отпадъчните води формиращи се на територията на гр. Велики Преслав и постъпващи в ПСОВ – Велики Преслав;

2. Пречистените в ПСОВ отпадъчни води;

3. Утайки - образувани и отделени в процеса на пречистване на отпа дъчните води;

4.Механично обезводнените утайки.

На базата на получените резултати е възможно своевременно установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване и ограничаване на въздействието им и последствията от тях, и определяне ефекта от осъществените дейности в пречиствателния процес.

Задачите на собствената система за мониторинг са:

- провеждане за всеки отделен пунк системни наблюдения и изследвания за определяне състоянието на водите и утайките;

- обработване, анализиране и съхраняване на получената информация;

- осигуряване на информация за оперативен контрол и взимане на управленски решения;

- осигуряване на информация за оценка на риска за здравето на хората и околната среда;

Извършващите наблюдения за състоянието на отпадъчните води, формираните утайки, дренажни води осигуряват данни за:

- оценка на замърсеността на отпадъчните води;

- оценка на резултатите от предприетите мерки за подобряване качествата на пречистваните отпадъчни води;

- оценка на резултатите от обработката на утайките с оглед подобряване на екологичното им въздействие върху качествата на подпочвените води.

I.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ЗА КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА МОНИТОРИНГ.

1.Данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея.

Градът се водоснабдява от язовир Тича. Има собствена питейна пречиствателна станция, с микрофилтрационна озонаторна станция. Изграден е един брой двукамерен резервоар с обем 7000 куб.м.

Дължината на канализационната мрежа на града е 19 км. И обхваща около 97-98 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. Проектът на канализационната мрежа на града е разработена от ТПО – Шумен през 1983г. а строителството е изпълнено ат „ Автомагистрали" АД гр. Шумен. Канализационната мрежа на града има два главни колектори, като десният Бряг -главен клон II. на реката върви главен клон I, а от левия бряг

През 2014 г. бе въведена в експлоатация ПСОВ гр. Велики Преслав – механично стъпало и биологично стъпало.

За аварийно изключване на цялата ПСОВ и транзитиране на отпадъчните води е изграден отливен канал. Превключването се извършва чрез предвидените във Входната шахта на ПСОВ преливник. Савакът към вход ПСОВ е в положение „отволен".

2. Данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:

Обекта на който ще се извършва мониторинг е ПСОВ гр. Велики Преслав.

Площадката на ПСОВ гр.Велики Преслав е с площ 9.217 дка и е разположена на 2.5 км. от гр. Велики Преслав и на 4.8км от промишлената зона на града.

В ПСОВ се третират битови, производствени и дъждовни води постъпващи в смесената канализационна мрежа на града и транспортирани чрез довеждащ колектор до станцията.

2.1.Технологична схема за пречистване на отпадъчните води по потоци, вкл. редукция на показателите в отделните стъпала на пречистване

В момента Технологичната схема на ПСОВ Велики Преслав е двустъпална – механично и последващо биологично пречистване на отпадъчните води. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Дервишка вливаща се в р. Камчия. Количеството на заустваните води е средно за 2015 г. 58, 46 л/сек

Изградени са и функционират следните сгради и съоръжения от *Механично стъпало:*

А. По пътя на водата

1. Входна шахта
2. Сграда решетки:
груби решетки 2бр;
фини решетки – 2 бр.;
класификатор за пясък;
3. Аериран пясъкозадържател
4. Входна помпена шахта;
5. Събирателен Биологичен Реактор (SBR) – 2бр.
6.Контактен резервоар – 1бр;
7. Изходящ заустващ колектор за пречистена отпадъчна вода.

Б. Калово стопанство

1. SBR
2. Силоз за утайки;
3. Центрофуга.

Тъй като помещението за обезводняване на утайката е неподходящо а и на площадката на ПСОВ Велики Преслав липсва временно депо за съхранение на утайката, то същата се транспортира и третира на площадката на ПСОВ гр. Шумен.

В.Помощни сгради

1. Работилница .
2. Трансформаторна подстанция

Отпадъчните води след Входната шахта по канал в технологичната сграда преминават пред груби и фини решетки, където се задържат едрите примеси.

Въпреки че ни бисследвало към станцията да постъпват нефтопродукти и масла, е предвидено възможност във входната шахта да се задържат и отделят от отпадъчните води евентуално постъпили такива замърсители.

След входната шахта водния поток преминава през груби и финни решетки сразстояние на прътите 25мм и фини решетки с разстояние на прътите 2мм, които

Наблюдавани показатели за качествата на пречистените отпадъчни води:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг		Средства и методи на измерване	
		Честота на пробовземане	Вид на пробата		
Qср.ден.($м^3$/ден)	6144				
$Q_{макс.час}$ (л/сек)	107				
Q год. ($м^3$/год)	2242560				
Активна реакция	6,0-9,0	Два пъти месечно	еднократна	ISO 10523	
	мг/$дм^3$			кг/ден	
Неразтворени вещества	35	месечно	Съставна среднодеионощна		БДС 17.1.4.04
$БПК_5$	25	месечно	Съставна среднодеионощна		БДС EN 1899-1 БДС EN 1899-2
ХПК	125	месечно	Съставна среднодеионощна		БДС 17.1.4.02
Азот общ	15	месечно	Съставна среднодеионощна		ВВЛМ №001/05.10.2004
Фосфор общ	2,0	месечно	Съставна среднодеионощна		ВВЛМ №002/05.10.2004
Нефтопродукти	0,5	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №006/05.102004
Арсен	0,05	На тримесечие	Еднократна		
Олово	0,0,05	На тримесечи	Еднократна		ВВЛМ №016/05.102004

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ВИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

		е			
Хром (общ)	0,5	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №006/05.102004
Живак	0,001	На тримесечие	Еднократна		
Желязо (общо)	1,5	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №013/05.102004
Никел	0,2	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №011/05.102004
Цинк	5	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №012/05.102004
Кадмий	0,01	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №015/05.102004
Мед	0,1	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №008/05.102004
Феноли (летливи)	0,05	На тримесечие	Еднократна		
Цианиди (общо)	0,5	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №009/05.102004
Екстрехируеми вещества (с тетра Хлорметан)	3,0	На тримесечие	Еднократна		
ПАВ	1,0	На тримесечие	Еднократна		ВВЛМ №014/05.102004

3.Мониторинг на технологичните процеси.

С цел постигане на максимален пречиствателен ефект и за осъществяване на оптимален контрол, с цел най-ефективно управление на технологичните процеси е необходима да се следят всички параметри характеризиращи качествата на отпадъчните води в отделни степени на пречистване. За тази цел в ПСОВ се осъществява собствен монеторинг по показатели и честота на наблюдение отразени в график №1 към плана. Наблюденията, замерванията, вземането и изпитанията на пробите се извършва съгласно БДС EN ISO 17025:2006 а за показателите неразтворени вещества и нефтопродукти се наблюдават постоят.нно през денонощието с помоща на сензорни сонди, чиято информация се обработва и съхранява от Модулно оборудване SC-1000.

4.Мониторинг на пречистените отпадъчни води .

За осъществяване на контрол върху качествата на прачистените отпадъчни води, с цел вземане на своевременни решения е извършване на необходимите действия за предотвратяване и недопускане замърсяване на водоприемника, на пречистените отпадъчни води от ПСОВ се извършва собствен мониторинг в съответствие с действуващите нормативни документи. Собственият мониторинг на пречистените води се извършва от Акредитирана лаборатория към ПСОВ съгласно БДС EN ISO 17025:2006 рег. № 123 ЛИ със Заповед № 927 / 23.09.2009 год. На Изпълнителния Директор на ИА «БСА» и обхваща показатели и честота на наблюдения отразени в график посочен в Приложение №2 към плана.

5.Мониторинг на промишлените предприятия.

Качесвата на изпусканите от промшлените предприятия отпадъчни води в градската канализационна система имат съществено значение за оптималното птотичане на технологичните процеси и за нормалното функциониране на съоръженията в ПСОВ.

С цел недопускане компрометиране нормалната работа на ПСОВ, на основание текстовете на Наредба №4 от 14.09.2004 год. На МРРБ и Наредба №7 от 14.11.2000 год. На МОСВ се осъществява контрол и наблюдение върху качествата на постъпващите в градската канализация отпадъчни води.

За предприятия, които предстои да се включат в канализационната система се набира информация относно:

А) собственик или оператор на предприятието

Б) дейност и описание на технологията;

В) изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;

Г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци;

Д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води

Е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;

Ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл.35, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.

6.Мониторинг на отпадъците.

Контролът върху вида и количеството на отделените отпадъци получени от дейността на ПСОВ – Велики Преслав се извършва в съответствие с изискванията на ЗУО и съответните Наредби към него.

Води се стриктна и точна отчетност на количествата отделени отпадъци, като за целта са въведени отчетни книги за производствени и опасни отпадъци, както и са поставени отговорни лица за следене на дейностите с тях

Собственият мониторинг на отпадъците формирани на площадката на ПСОВ гр. Велики Преслав се осъществява по график посочен в Приложение №3 към плана.

Контролът върху количеството и качеството на отделените утайки се осъществява по показатели и честота на наблюдения отразени в график даден в Приложение №4 към плана.

V. Честота на пробонабиране и продължителност на наблюдения .

Честотата на пробонабирането и наблюдаването на показателите, по които се осъществява собствения мониторинг на ПСОВ са отразени в графици дадени в Приложения 1, 2, 3 и 4.

VI. Информационна карта на пункта на наблюдение.

Стойностите на контролираните параметри, представени в Информационната карта на пункта, се попълват съобразно периодичността, заложена в разрешителното за заустване / водени в журнала на лабораторията за отпадъчни води/. Количествата на замърсителите се определят по изчислителния способ, съобразно с резултатите от лабораторните изпитвания. Информационната карта се съхранява на обекта и се предоставя при поискване от контралните органи.

Информационната карта е представена в табличен вид и е отразена в Приложение № 5.

VII. Условия за експлоатация на системата за мониторинг.

- Пробонабирането и изследването на пречистените отпадъчните води се извършва от акредитираната лаборатория към ПСОВ, спазвайки Наръчника по Качеството. Данни относно акредитирането на лабораторията са отразени в Приложение №6 към плана.
- На вход е монтирано сертифицирано измервателно устройство. Сертификатът е отразен в Приложение № 11.
- Поставени са трайни маркировки сигнализираща мониторинговите точки с горепосочените координати .
- Осигурен е безпрепятствен достъп на контролните органи до мониторинговите точки и местни пробонабирания.
- Собственият мониторинг ще се извършва спазвайки процедурата по изискванията на чл.19 от Наредба №6 /ДВ, бр.97 от 2000 г / за показателите: неразтворени вещества, БПК, ХПК , Общ Азот и Общ фосфор.

VIII. Анализ на данните от мониторинга и форма на предоставяне на резултатите.

Пробите се анализират от акредитираната лаборатория при ПСОВ гр. Шумен. Същата е акредитирана съгласно БДС EN ISO / IEC 17025 : 2006 със заповед № 927 / 23.09.2009 год. на Изпълнителния Директор при БСА и е регистрирана в БСА под № 123 ЛИ .

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

Резултатите се обективират в протоколи и се предоставят пред титуляра на разрешителното, както и на контролиращите органи БДЧР гр. Варна и РИОСВ гр. Шумен до 15 число на следващия месец.

При установяване на несъответствие в качеството на заустваните води, съгласно определените в разрешително № 2314 0032 / 15.12.2012 год. индивидуални емисионни ограничения по отделните показатели , ще се приемат следните мероприятия:

- **Своевременно уведомяване на БДЧР и РИОСВ – Шумен;**
- **Предприемане на действия за идентифициране на причините за констатираните несъответствия и определяне на мерки за предотвратяване;**
- **Предприемат се корегиращи действия;**
- **Реализират се мерките за отстраняване на пречинените щети по указания на контролните органи.**

IX. Критерии за своевременно уведомяване.

В изпълнение на чл. 126 от ЗВ - операторите осъществяващи експлоатация на канализационните и пречиствателните съоражиния, са длъжни да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност и осигуряват непрекъснато нормалната им експлоатация.

При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на съоръженията и при промяна на технологията на пречистване операторът е задължен писменно да уведомят басейновите органи за тези работи най-малко 30-дневен срок преди започване на работите, като се спази «Плана за действие при аварийни ситуации и залпови замърсявания на ГПСОВ гр. Шумен"

X. Функционални връзки.

- **Оператор „ Водоснабдяване и Канализация – Шумен" ООД – ПСОВ – БДЧР гр. Варна**
- **Оператор „ Водоснабдяване и Канализация – Шумен" ООД – ПСОВ – РИОСВ гр. Шумен.**

XII. Други изисквания, поставени към съдържанието на плана, в зависимост от спецификата на обекта.

Титулярът / операторът на ПСОВ / осигурява изпълнението на всички други условия, залегнали в разрешителното в определените в него срокове и своевременно уведомява контролните органи – БДЧР и РИОСВ – Шумен.

След одобряване на на настоящия План за мониторинг ще е неразделна част от от издаденото разрешително за ползване на водния обект.

Планът за собствен мониторинг ще бъде преработен след изграждане на съоръженията за биологично пречистване на отпадъчните води.

(П) съгл. ЗЗЛД

Съставил:.....

/ инж. Р. Митев р-л ПСОВ/

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

Приложения:

1. **График за наблюдение и контрол на отпадъчните води по пунктове, показатели и периодичност.**

2. **График за контрол на пречистените отпадъчни води по показатели и периодичност.**

3. **График за контрол на отделените отпадъци по показатели и периодичност.**

4. **График за контрол на получените утайки по пунктове, показатели и периодичност.**

5. **Сертификат за акредитация.**

6. **Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти № 2314 0032 / 15-12-2012 год.**

9700 гр.Шумен, ул"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

Приложение №1

Г Р А Ф И К

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ПО ПУНКТОВЕ, ПОКАЗАТЕЛИ И ПЕРИОДИЧНОСТ

I.ПУНКТОВЕ ЗА ПРОБОВЗИМАНЕ:

1.Вход ПСОВ-преди груби решетки.

2.Изход ПСОВ.

3.Извършване на визоален контрол за състоянието на аварийния савак.

II.ПОКАЗАТЕЛИ,ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КАЧЕСТВАТА НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ:

1.Физико-химични анализи на отпадъчните води:

1.1.Тегловни анализи:

№ по ред	Наименование	Честотта на пробонабиране
1.	Температура (ºС)	ежедневно
2.	Активна реакция	ежедневно
3.	Калов обем /2 часа /, мл/л	ежедневно
4.	Общ сух остатък (мг/л) /общо и органични вещества	два пъти в месеца
5.	Разтворени вещества (мг/л)	един пъти в месеца
6.	Неразтворени вещества (мг/л)	един пъти в месеца
7.	Нефтопродукти (мг/л)	На тримесечие
8.	Екстрахируеми вещества (мг/л)	На тримесечие
9.	Водно количество ($м^3$/ден)	един път в месеца
10.		

1.2. Органични замърсяващи вещества:

№ по ред	Наименование	Честотта на пробонабиране
1.	Пермаганатна окисляемост ($мгO_2/л$)	два пъти в месеца
2.	Химична потребност от кислород	два пъти в месеца
3.	Биологична потребност от кислород за 5 дни ($мгO_2/л$)	два пъти в месеца

1.3.Неорганични вещества от промишлен произход (мг/л) ежемесечно

- **Желязо**
- **Хром**
- **Мед**
- **Олово**
- **Цинк**
- **Никел**
- **Манган**
- **Живак**
- **Кадмий**
- **Арсен**
- **Феноли**
- **Цианиди**

9700 гр.Шумен, пл"Възраждане"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

Приложение №2

Г Р А Ф И К

ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ И ПЕРИОДИЧНОСТ

I.Показатели характеризиращи качествата на пречистените води

1.Физико-химични показатели

№ по ред	Наименование	Честотта на пробонабиране
1.	Температура (ºС)	ежедневно
2.	Активна реакция	ежедневно
3.	Калов обем /2 часа /, мл/л	ежедневно
4.	Общ сух остатък (мг/л) /общо и органични вещества	един път в месеца
5.	Разтворени вещества (мг/л)	два пъти в месеца
6.	Разтворени вещества (мг/л)	два пъти в месеца
7.	Неразтворени вещества (мг/л)	два пъти в месеца
8.	ХПК (мгO_2/л)	два пъти в месеца
9.	$БПК_5$ (мгO_2/л)	два пъти в месеца
10.	Общ фосфор /мг/л/	два пъти в месеца
11.	Общ Азот / мг/л /	два пъти в месеца

II.Периодичност:

По график се взимат средно денощни и кореспондиращи проби от вход и изход на ПСОВ.

Приложение №3

Г Р А Ф И К

ЗА КОНТРОЛ НА ОТДЕЛЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ И ПЕРИОДИЧНОСТ

I.Показатели,характеризиращи отделените отпадъци

1.1.Количество:

Определя се за едно денонощие за следните отпадъци.

- **Отпадъци от груби решетки (т);**
- **Отпадъци от финни решетки (т);**
- **Пясък от пясъкозадържателя след обезводняване;**
- **Плаващи вещества от пясъкозадържателя и първичен утаител след обезводняване (т).**
-

1.2.Влажност (%) - определя се за следните отпадъци:

- **Пясък след обезводняване – един път в седмицата;**
- **Обезводнени утайки – след всеки цикъл на филтърпресата.**

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

Приложение №4

Г Р А Ф И К

ЗА КОНТРОЛ НА ПОЛУЧЕНИТЕ УТАЙКИ ПО ПУНКТОВЕ, ПОКАЗАТЕЛИ И ПЕРИОДИЧНОСТ

I.ПУНКТОВЕ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ:

1.Сурова първична утайка - от входна шахта.
2.Уплътнена утайка –утайкоуплътнител – силоз.

II.ПОКАЗАТЕЛИ

1.Влажност (%) – ежедневно
2.Сухо вещество – СВ(%) -ежедневно

III.ПЕРИОДИЧНОСТ

Ежедневно се взимат пробите от пунктовете.

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

Акредитация

Приложение №6

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ВИК „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН" ООД

ЛАБОРАТОРИЯ „ОТПАДНИ ВОДИ"

Адрес на управление: 9700 гр. Шумен, площад „Воин" №1
Адрес на помещенията: 9700 гр. Шумен, ПСОВ, местност „Якова"

ЕИК: 837068284

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

ПРОБОВЗЕМАНЕ, ПРОБОПОДГОТОВКА, ПРОБОПОЗНАВАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ (ПРОБИ) ОТ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № 927 / 23.09.2009 г. е неделима част от сертификата за акредитация,

общо 3 страници.

Валиден до: 30.09.2013 г. БСА рег. № 2 ЛИ

Дата на първоначална акредитация: 19.09.2005 г.

Изпълнителен директор:


инж. Елза Янева

Дата на преакредитация

София 23.09.2009

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866



ЗАПОВЕД

№ 927

София, 23.09.2009г.

На основание чл.10, ал1, т.3 и т.4, чл.28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Закона за акредитацията извършвана от Българската служба за акредитация

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Лаборатория „Отпадни води" при „Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД,
С адрес на управление: 9700 гр. Шумен, площад „Воин" № 1,
Адрес на помещенията: 9700 гр. Шумен, ПСОВ, местност „Якова"
да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
1	Отпадъчна вода	pH	ISO 10523
		Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04
		Температура	БДС 17.1.4.01
		$БПК_5$	БДС EN 1899-1
		$БПК_5$	БДС EN 1899-2
		ХПК	БДС 17.1.4.02
		Разтворен кислород	БДС EN 25813
		Разтворен кислород	БДС EN 25814
		Суспендирани вещества	БДС EN 872
		Азот общ	ВВЛМ № 001/05.10.2004
		Азот нитратен	ВВЛМ № 005/08.12.2004
		Азот нитритен	ВВЛМ № 003/27.10.2004
		Фосфор общ, ортофосфати	ВВЛМ № 002/11.10.2004
		Мед	ВВЛМ № 008/11.01.2005
		Олово	ВВЛМ №018/11.05.2005.
		Цинк	ВВЛМ № 012/04.03.2005
		Никел	ВВЛМ № 011/24.02.2005
		Цианиди	ВВЛМ № 009/27.01.2005
		Желязо	ВВЛМ № 013/07.03.2006
		α - ПАВ	ВВЛМ № 014/17.01.2008
		Кадмий	ВВЛМ № 015/12.04.2007
		Хром	ВВЛМ № 016/05.06.2007

бул. „Д-р Г. М. Димитров" 52А, ет. 7, София 1797, тел.: 02 873 53 02, факс: 02 873 53 03, e-mail: ea_bas@abv.bg, www.nab-bas.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"
НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО АКРЕДИТАЦИЯ

tel: psov 054/832866

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

		Хлориди	ВВЛМ № 017/07.09.2007
		Азот амоний	ВВЛМ № 019/25.01.2006
		ХПК 15-300	ВВЛМ № 021/24.10.2008
		ХПК 300-3500	ВВЛМ № 022/10.11.2008
		ХПК 500-10000	ВВЛМ № 023/07.01.2009

в т.ч. вземане на проби (извадки) от:

№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки)
1	2	3
1	Отпадъчни води	БДС ISO 5667-10
		БДС 17.1.4.01
2	Повърхностни, подземни, битови и промишлени отпадъчни води	БДС 17.1.4.02
3	Повърхностни, подземни и отпадъчни води	БДС 1.17.4.04
		БДС EN 25813

НАРЕЖДАМ

Издаване на Сертификат за акредитация рег. № 123 ЛИ/23.09.2009г., валиден до 30.09.2013г.

Настоящата заповед е неразделна част от Сертификат за акредитация рег. № 123 ЛИ/23.09.2009г., валиден до 30.09.2013г.

Заповедта и Сертификата за акредитация да се получат от управителя на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА"БСА".

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА "БСА"

(П) съгл. ЗЗЛД

ИНЖ. ЕЛЗА ЯНЕВА

Заповед № 927/23.09.2009г.

Идентификационен код:	№ 2314 0032	2012	58222	2	гр. Камчия

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ОБЕКТИ

№ 2314 0032 / 15-12-2012 *г.*

Нов.!

На основание на чл. 46, ал.1, т. 3, буква "б", чл. 52, ал.1 , т. 4 от Закона за водите и Наредбата по чл.135, ал.1, т.13 от Закона за водите и заявление №РР-2680/19.11.2012 г. издавам настоящото разрешително за ползване на воден обект: река Дервишка приток на р.Камчия, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на „Канализационна система гр. Велики Преслав" на: Община Велики Преслав, обл. Шумен:

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА	
Юридическо лице	ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Седалище	гр. Велики Преслав, ул.Борис Спиров, № 58
Единен идентификационен код (ЕИК)	000931625
Адрес за кореспонденция	9850 гр. Велики Преслав, ул.Борис Спиров, № 58
Телефон	(0538) – 44515
Факс	(0538) – 44537
Електронен адрес	info@velikipreslav.bg

ДАННИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА	
Наименование	Канализационна система на гр. Велики Преслав
ЕКАТТЕ	58222

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Река Камчия
Воден обект	Река Дервишка
Водно тяло	Камчия_ BG2KA900R019
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на гр. Велики Преслав"
Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати	**Поток №1** гравитачно брегово заустване на смесен поток пречистени битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води южно след ПСОВ чрез заустващ колектор ф700 и място на заустване с географски координати : 43° 09' 38.8" с.ш. ; 26° 49' 37.3" и.д.
Място / места за собствен мониторинг	**Пункт №1** – на вход на ПСОВ за сурови отпадъчни води **Пункт №2** – на изход ПСОВ за пречистени отпадъчни води преди заустване в река Дервишка

Разрешително за ползване на воден обект № 2314 0032 / 2012 г. (П) съгл. ЗЗЛД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Идентификационен код:	№ 2314 0052	2012	58222	2	р. Камчия

ДРУГИ ДАННИ

Данни за водоснабдяването на населеното място, селищното или курортно образуване	**Данни от разрешителното за водовземане:**	**Водовземане от подземен водоизточник:** №003644 /03.06.2005 г. Яз.Тича	$Q_{средн.}$ до ..дм^3/сек	$Q_{год.}$ до ..м^3/год
	Договор за предоставена водна услуга:	водоснабдителната мрежа на „ВиК"– Шумен за гр. Велики Преслав		

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №1	**Показатели**	**Индивидуални емисионни ограничения**		**Задължение за провеждане на собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
	$Q_{средноден.}$ (м^3/ден)	6144			
	$Q_{максимас.}$ (дм^3 /сек)	107			
	$Q_{год.}$ (м^3/год)	2242560			
	Активна реакция pH	6,0-9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм^3	кг/ден		
Поток №1 смесен поток пречистени отпадъчни води след ПСОВ	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	Съставна средноденонощна
	$БПК_5$	25		ежемесечно	Съставна средноденонощна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	Съставна средноденонощна
	Азот общ	15.0		ежемесечно	Съставна средноденонощна
	Общ фосфор	2.0		ежемесечно	Съставна средноденонощна
	Нефтопродукти	0,3		на тримесечие	еднократна
	арсен	0,05		на тримесечие	еднократна
	олово	0,05		на тримесечие	еднократна
	Хром(шестивалентен)	0,05		на тримесечие	еднократна
	Хром(тривалентен)	0.5		на тримесечие	еднократна
	живак	0,001		на тримесечие	еднократна
	Желязо(общо)	1.5		на тримесечие	еднократна
	никел	0.2		на тримесечие	еднократна
	цинк	5.0		на тримесечие	еднократна
	кадмий	0.01		на тримесечие	еднократна
	мед	0.1		на тримесечие	еднократна
	феноли(летливи)	0,05		на тримесечие	еднократна
	Цианиди(общо)	0.5		на тримесечие	еднократна

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; БИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

Идентификационен код	№ 2314 0032	2012	58222.	3	р. Камчия

	Екстрахируеми вещества(с тетрахлорметан)	3,0		на тримесечие	еднократна
	ПАВ	1,0		на тримесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	*До шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ – Велики Преслав, но не по-късно от 31.12.2015г.*				
Срок на действие на разрешителното	**Начален срок:** от датата на влизане в сила на разрешителното **Краен срок:** 31.12.2016 г.				
Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води	1. За правото на ползване титулярът заплаща такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти в размер определен в съответствие с Тарифа на Министерския съвет. Информацията за изчисляване на дължимата такса се предоставя по *образец* утвърден от Министъра на околната среда и водите, обявен на интернет страницата на БДЧР, ежегодно до 31-ви **януари** в Басейнова дирекция за Черноморски район. 2.Таксата е годишна и се внася не по-късно от 31 март на следващата година, по бюджетна сметка на Басейнова дирекция за Черноморски район– банкова сметка: **BG 02 TTBB 9400 3124 3173 88**; банков код: **TTBBBG 22**, при SG ЕКСПРЕСБАНК, гр. Варна, като се вписва задължително в платежния документ номера на разрешителното, периода за който се внася таксата и че същата се внася по Закона за водите. 3.Копие от платежния документ, се изпраща на БДЧР в съответствие с чл.195а, ал.3 от Закона за водите. Срок: до седем дни от извършване на плащането 4. До монтиране на работещи и отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства или при повреда, таксите се изчисляват на база посочените в разрешителното максимални годишни водни обеми за заустване отпадъчни води, в съответствие с чл.194а, ал.2 от Закона за водите. 5.При повреда на устройството, в съответствие с чл.194а, ал.3 от Закона за водите, ползвателят е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция за в Черноморски район и да отстрани повредата в едномесечен срок.				

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1.Изграждането на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва едновременно с изграждането на пречиствателните съоръжения и съоръженията за довеждане и заустване на отпадъчните води. 2.Забранява се заустване във воден обект на непречистени отпадъчни води от градската канализационна мрежа след въвеждане на ПСОВ в експлоатация.
Дъждовни води при разделна канализационна система	1.Не се допуска заустване на води с друг характер в дъждовната канализация. 2.Да се представят в БДЧР проекта и географските координати на заустване на дъждовния колектор.

Разрешителното е издадено на водещ обект № 2314 0032 / 2012 г. (П) съгл. ЗЗЛД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Идентификационен код	№ 2314 0032	2012	58222	2	р. Камчия

4

	Срок: до въвеждане на обекта в експлоатация
Преливници към емесена канализационна система	Не се допуска преливане на води от дъждопреливници в сухо време.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	1.Всички аварийни връзки, вкл. към аварийния канал да бъдат пломбирани и ползването им да става, при условията на чл. 126 и чл.131, ал.1 от Закона за водите. Срок: до въвеждане на обекта в експлоатация. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник. 3. Да се представят географските координати на заустване на аварийния канал. Срок: до въвеждане на обекта в експлоатация.
Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения	1.Да се поддържат в експлоатационна изправност изградените пречиствателни съоръжения и се прилага технология за експлоатацията им осигуряваща качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел «Индивидуални емисионни ограничения». 2.За въвеждане на ПСОВ в експлоатация да се въведе журнал за технологична експлоатация на ПСОВ, в който ежедневно да се записват отчети за заустваните средноденонощни и максимално часово количества, и резултатите от лабораторните анализи на отпадъчните води по пътя на водата в отделните стъпала на пречистване на ПСОВ.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1.Да се монтира измервателно устройство за количеството на заустваните отпадъчни води. В седемдневен срок от монтирането му да се уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показателите. Срок: до въвеждане на ПСОВ в експлоатация 2.Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: до въвеждане на ПСОВ в експлоатация 3.Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект. Срок: постоянен 4.Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно изискванията на чл. 19 от Наредба № 6 /ДВ, бр. 97 от 2000 г./ за показателите: неразтворени вещества, $БПК_5$, ХПК, общ азот и общ фосфор. 5.Резултатите от провежданията собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция за Черноморски район и РИОСВ Шумен, във връзка с изискванията на чл.174 от Закона за водите.

Разрешително за ползване на воден обект № 2314 0032 / 2012 г. **(П) съгл. ЗЗЛД** БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Идентификационен код	№ 2314 0032	2012	58222	2	р. Камчия

	Срок: от датата на влизане в сила на разрешителното 6. Да се представят в БДЧР географските координати на Пункт №1 и Пункт №2 за входящ и изходящ емисионен контрол. Срок: до въвеждане на ПСОВ в експлоатация 7.При осигуряване на качество на пречистените води по показатели: арсен, олово, хром, живак, желязо, никел, цинк, флуориди, кадмий, мед, феноли и цианиди съгласно определените емисионни ограничения в настоящото разрешително, титулярът може да кандидатства за изменение на честотата на определения мониторинг на цитираните емисии от промишлен произход. 8. Планът за собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води да бъде актуализиран в съответствие с условията на настоящото разрешително. Актуализираният план да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция за Черноморски район. Срок: 10 дни от датата на влизане в сила на разрешителното
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1.Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение, след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126 от Закона за водите. Срок:до въвеждане на обекта в експлоатация 2.При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник на ПСОВ.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването да се извършва по предписание на органите на министерство на здравеопазването. При дезинфекция с хлор да се следи количеството на остатъчния хлор в отпадъчните води, преди включването им във водоприемника.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	Събирането, транспортирането, съхранението, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците и утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	Обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ да се извършва в съответствие със забраните на чл.15, ал.1 от Наредба №6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се	Около складовете за химикали, реагенти и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция-потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите мерки, които да не позволяват изтичането им

Разрешителното за водовземане/ обект № 2314 0032 - 2012 г. (П) съгл. ЗЗЛД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	и замърсяването на повърхностните и подземните води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Проектното решение за заустване трябва да изключва възможност за подмиване, ерозия на бреговете и дъното на водоприемника, промяна на режима на водите при неговата реализация, намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите му по време на реализация и експлоатация на обекта. Срок: постоянен
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. В срок до 31 март на всяка следваща отчетна година титулярът или ползвателят е длъжен да предостави на директорите на БДЧР и РИОСВ Шумен, доклад за изпълнението на условията в настоящото разрешително. 2.След въвеждане на ПСОВ в експлоатация се забранява заустване на непречистени отпадъчни води. За целта: 2.1.Да се осигури второ независимо аварийно захранване на пречиствателните съоръжения с ел.енергия. 2.2.Да се предвидят мерки за недопускане на заустване на сурови отпадъчните води до отстраняване на възникнали технически аварии на пречиствателните съоръжения. 3.До 10 дни от въвеждане на ПСОВ в експлоатация, да се представи в БДЧР копие на удостоверението за въвеждане в експлоатация на канализационната система. 4.Съществуващата канализационна система на гр. Велики Преслав да бъде включена към довеждащ колектор на ПСОВ. Срок: до въвеждане на новата ПСОВ в експлоатация 5.Експлоатацията на канализационната система да се извършва по реда на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011 г. на МОСВ. Копие от договора за експлоатация да се представи в БДЧР и РИОСВ Шумен в 7-дневен срок след сключването му.
Други условия	1.Да се спазват изискванията на чл.123, чл.125 и 125а, чл.126, чл.127, чл.130, чл.131 от Закона за водите. 2. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, със Заявление подадено в срок от ***3 месеца*** преди изтичане на срока на разрешителното. 3. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72-чл.77 от Закона за водите. Изпълнението на условията в настоящото разрешително е необходимо да се докладват от титуляра и докладът да се приложи към заявлението за изменение и/или продължаване на срока на действие на разрешителното. За исканите изменения се прилагат мотивирана обосновка и доказателства за платените такси, глоби или санкции. 4.Изменение и продължаване на срока на действие или издаване на разрешително по реда на чл. 78, ал.2 и чл. 79,

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866

Идентификационен код	№ 2314 0032	2012	58222	3	р. Камчия

	ал.2 от ЗВ се извършва след плащане на дължимите такси, глоби или санкции. 5. Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79, ал. 1 от Закона за водите и чл.23 от Наредба №2/08.06.2011 г. на МОСВ. 6. Отнемане на разрешителното, може да се постанови, съгласно чл. 79 а, ал. 1 от Закона за водите. 7.При наличие на разпоредбата на чл.79, ал.2, във връзка с чл.78а от Закона за водите, разрешително се издава след представяне на доказателства за извършени плащания. 8.При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните води, титулярът е длъжен незабавно писмено да информира БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл. 20 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
Условия за контрол и контролиращ орган	1.Контролиращ орган: **РИОСВ Шумен и БДЧР** -съгласно компетентността и условията определени в ЗВ и раздел III от Наредба №2 от 08.06.2011 г. на МОСВ. 2.Контролиращият орган следи за изпълнение на условията в разрешителното, предписанията за собствен мониторинг и за ефективността на работа на пречиствателните съоръжения 3.Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до канализационна мрежа и площадката на ПСОВ. 4.Титулярът на разрешителното е длъжен разполага с цялата документация, свързана с показателите за контрол по чл. 26 ал.1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. и да я представя на контролиращия орган, както и да му оказва съдействие при извършване на проверката.
Настоящото разрешително може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез директора на Басейнова дирекция за Черноморски район пред Министъра на околната среда и водите, и в четиринадесетдневен срок, след като е изчерпана възможността, или е изтекъл срокът за произнасяне по административен ред, пред Административен съд – Варна.	

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ (П) съгл. ЗЗЛД
Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Разрешително за ползване на воден обект № 2314 0032 (2012 г.). (П) съгл. ЗЗЛД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net; psov@vik-shumen.net
tel: 054/ 800 666; fax: 054/ 872 428; ЕИК 837 068 284; ИДН по ДДС: BG 837068284
tel: psov 054/832866